

### **Przyjęte przeciętne normy w lokalach bez urządzenia pomiarowego**

1. Lokale mieszkalne:

- 1) 1,5 m<sup>3</sup>/osobę woda w lokalu
- 2) 2,4 m<sup>3</sup>/osobę woda + łazienka lub WC w lokalu
- 3) 4,5m<sup>3</sup>/osobę woda + łazienka + WC w lokalu

2. Lokale użytkowe:

- 1) 1,5 m<sup>3</sup>/osobę w lokalach handlowo - usługowych
- 2) 0,5 m<sup>3</sup>/osobę w lokalach biurowych